



PERÚ

Ministerio
de SaludNOTA INFORMATIVA N°002-2023-PNU-MDLR-AN-DADT-HEAV

A: Lic. Erika Jaime Gutarra
Responsable del Área de Nutrición

DE: Lic. Margarita Leonardo Ramón
Nutricionista del Área de Nutrición Sub-Área-Producción

ASUNTO: INFORME SOBRE SITUACIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA DE CÁRNICOS

FECHA: 07 de enero del 2023



Es grato dirigirme a Ud. para saludarla cordialmente, asimismo tengo a bien informar que desde el mes de diciembre del año 2022, las Nutricionistas de producción vinimos reportando en diferentes turnos sobre la falla de la cámara frigorífica de cárnicos, ya que el lector mostraba temperaturas inadecuadas (temperatura optima -18°C), lo que indicaba que no había una correcta congelación de los cárnicos. **ANEXO 1.**

En los diferentes turnos se ha ido solicitando al área de Servicios Generales (SSGG) que puedan realizar el mantenimiento correctivo de la cámara, teniendo como primeras respuestas que faltaba descongelar la cámara para hacer limpieza del hielo que se formaba, además de presentar problemas eléctricos. **ANEXO 2.**

El día 04 de enero del presente año SSGG da la indicación de apagar la cámara y posterior a ello emite una Orden de Trabajo de Mantenimiento (OTM) indicando que el evaporador no realiza el descongelamiento, dando como recomendación el cambio de urgencia de los ventiladores del evaporador, cambio de aceite de compresor, cambio de válvula solenoide y compra urgente de materiales mencionados ya que se corre el riesgo de alto deterioro de compresor. **ANEXO 3**

Hoy 07 de enero del 2022 en la mañana, el personal de almacén reportó la presencia de sanguaza en las cámaras de cárnicos, se pasó a revisar los cárnicos que se encontraban al alcance, encontrando al corazón de res, res guiso y pescado en proceso de inicio de descongelación. **ANEXO 4.** Se informó inmediatamente a SSGG al Tec. Kevin Rea quien se apersonó a verificar la cámara e indicó que coordinará con el personal responsable para el mantenimiento correctivo.



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE
Lic. Margarita Leonardo Ramón
Nutricionista Sub-Área-Producción



Siempre
con el pueblo

Es preciso mencionar que de manera **URGENTE** se debe realizar el mantenimiento correctivo de la **CÁMARA DE CÁRNICOS**, ya que de continuar fallando y no alcanzar la temperatura óptima de congelación, habrá pérdida de cárnicos.

Sin otro particular me despido, reiterando las muestras de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL ESPECIALIZADO EN NEFROLOGÍA
Lic. Margarita Espinoza de Ramon
NUTRICIONISTA
CNP N° 5369



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL ESPECIALIZADO EN NEFROLOGÍA
Lic. Margarita Espinoza de Ramon
NUTRICIONISTA
CNP N° 5369



Siempre
con el pueblo


ANEXO 1



REPORTE 11 DE DICIEMBRE 2022. LIC. VIOLETA COLLANTES



Siempre
con el pueblo



REPORTE 12 DE DICIEMBRE 2022. LIC. INES PALACIOS




PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio de Salud
Hospital General de Vitarte
Calle Arce 1000, Lima 18100

Ministerio de Salud
Hospital General de Vitarte
Calle Arce 1000, Lima 18100



REPORTE 16 DE DICIEMBRE 2022. LIC. INES PALACIOS



BICENTENARIO
PERÚ 2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE VITARTE
Lic. Margarita Landrau de Ramon
RUTRONISTA
Cup N° 3009



Siempre
con el pueblo

impulsado por

CS CamScanner





PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio de Salud
2022-12-25

REPORTE 25 DE DICIEMBRE 2022. LIC. NOEMI YARASCA


BIENESTAR
PERÚ 2021MINISTERIO DE SALUD
Lic. Mariela Rodríguez Martínez
Lic. Noemi YarascaSiempre
con el pueblo

ANEXO 2



REPORTE 19 DE DICIEMBRE 2022. LIC. MARGARITA LEONARDO

ANEXO 3



REPORTE 04 DE ENERO 2023. LIC. NOEMI YARASCA



Siempre
con el pueblo

[illegible]

OTM EMITIDO POR SSGG EL 04 DE ENERO 2023



Siempre
con el pueblo




PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio de Salud
Atención Primaria

ANEXO 4



**PRESENCIA DE SANGUAZA EN CAMARA DE CARNICOS EL 07 DE
ENERO 2023**



BICENTENARIO
PERÚ 2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL DE TACNA
Dr. Margarita Andía de Ramon
AUTORIZADA
CUP N° 3008



Siempre
con el pueblo



**RES GUIISO EN INICIO DE PROCESO DE DESCONGELACIÓN EL 07 DE
ENERO 2023**



Siempre
con el pueblo




PERÚ

Ministerio
de Salud

El presente documento es
propiedad del Ministerio de Salud
del Perú y no debe ser
reproducido sin el consentimiento
escrito del Ministerio de Salud del Perú.

Plasma Integrase a
Ampliar



**CORAZÓN DE RES EN INICIO DE PROCESO DE DESCONGELACIÓN EL
07 DE ENERO 2023**



BICENTENARIO
PERÚ 2021

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DEL PERÚ
[Firma]
Dr. Margarita Rodríguez Ramos
Directora General
E-001-2023




**Siempre
con el pueblo**



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital Emergencia
Ate Vitarte



**PESCADO TOLLO EN INICIO DE PROCESO DE DESCONGELACIÓN EL 07
DE ENERO 2023**



BICENTENARIO
PERÚ 2021

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN
Dr. Margarita Landero de Ramos
Luz B. 2023



**Siempre
con el pueblo**